

20:00


# OMGEVINGSVEILIGHEID

Windpark Greenport Venlo  
Inloopavond 28 september 2017



## Agenda

- Wat kan er gebeuren?
- Hoe toets je veiligheid?
- Wat hebben we getoetst?
- Hoe veilig is de opstelling?
- Conclusie



**ARCADIS** Design & Consultancy  
for natural and  
built assets

## Wat hebben we getoetst?

Afstand

© Arcadis 2017

**ARCADIS** Design & Consultancy  
for natural and  
built assets

## Hoe veilig is de opstelling?

Deze turbine is niet aangevraagd in vergunning

Richtafstanden uitgaande van mast 140 m en rotordiameter 142 m

## Conclusie

Maatregelen zijn niet nodig

- ✓ Vrijwel alle turbines voldoen ruimschoots aan de richtafstanden
- ✓ Aanvaardbaar risico op railterminal en hoogspanningsverbinding: risicotoename van minder dan 10%.
- ✓ Windturbines worden vakkundig en veilig gebouwd
- ✓ Windturbines worden periodiek, preventief onderhouden, geborgd in certificering en accreditatie

© Arcadis 2017

## Vragen? Graag straks in de zaal

